

# Certificado de Ensayos

Organismo Notificado Nº 1292  
DPC 89/106/CEE

<b>EMPRESA</b>	GEORGINA NETO DOS SANTOS, LDA
<b>DIRECCIÓN</b>	APARTADO 3007, 3754-901 AGUEDA (PORTUGAL)
<b>Nº CERTIFICADO</b>	12_01507 / 29430

**HERRAJE OSCIOBATIENTE  
MONTADO EN VENTANA DE ALUMINIO DE UNA HOJA DE  
(1.375 x 1.275) mm**

**REF. «HERRAJE OSCIOBATIENTE 5550»**

ENSAYO	RESULTADO
APERTURA Y CIERRE OSCIOBATIENTE (15.000 CICLOS) (UNE-EN 13126-8:2007)	SATISFACTORIO
APERTURA Y CIERRE BATIENTE (5.000 CICLOS) (UNE-EN 13126-8:2007)	SATISFACTORIO
CARGA ADICIONAL (UNE-EN 13126-8:2007)	SATISFACTORIO
ENSAYO OBSTACULO INTERIOR (UNE-EN 13126-8:2007)	SATISFACTORIO
ENSAYO OBSTACULO EXTERIOR (UNE-EN 13126-8:2007)	SATISFACTORIO
CLASIFICACIÓN RESISTENCIA A LA CORROSION (UNE-EN 1670:2007)	SATISFACTORIO

-	4	120	0	1	4	-	8	1300/1200
---	---	-----	---	---	---	---	---	-----------

**Fecha de emisión 03 de mayo del 2012**

Este documento no tiene validez sin el informe de ensayos del mismo número en el que constan los procedimientos y resultados de cada ensayo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción

  
 Fdo:  
 Miguel Mateos  
 Resp. Laboratorio Envolventes