



RELATÓRIO RESUMO DE RESULTADOS

– UME015/13 –

Baseado no relatório CXL082/13

Data: 22/11/2013

Requerente: GNS – Georgina Neto dos Santos, Lda.

Endereço: EN1 – Mourisca do Vouga, P.O. Box 3007, 3754-901 Águeda

Contacto: Eng.º Paulo Felizardo

Tel.: +351 234 644 224

e-mail: gns.felizardo@gmail.com

Provetes ensaiados:

Foi submetido a ensaios 1 provete com a referência interna CXL015A/13, cujo produto tem a referência do cliente: **Sistema de micro-ventilação horizontal Ref. 5250.**

O provete consistia num sistema de micro ventilação horizontal, montado numa janela em alumínio com corte térmico com uma folha de batente e outra oscilobatente.

Ensaios realizados e resultados:

O ensaio realizado ao provete CXL015A/13 e o respectivo resultado foi o seguinte:

Ensaio	Classificação
Determinação da permeabilidade ao ar de portas e janelas (EN 1026:2000; EN 12207:1999)*	Classe 1

* O ensaio foi realizado com a folha principal da janela em modo de micro-ventilação.

Nota: O presente relatório não dispensa a consulta dos relatórios de ensaio que lhe serviram de base, para uma completa análise e interpretação dos resultados.

Autoria Técnica: Luísa Costa

Responsável Técnico: Paulo Felizardo
(Supervisor Técnico e Científico)

Direcção: Paulo Felizardo



O presente relatório não pode ser reproduzido, excepto na íntegra, sem o acordo escrito do ITeCons.